GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeente Haarlemmermeer
Ter attentie van de heer [redacted]
[redacted]@haarlemmermeer.nl

datum 22 januari 2026
kenmerk Z2025-011816
opsteller [redacted]
e-mailadres omgevingswet@vrk.nl
telefoonnummer 06 [redacted]
onderwerp Zienswijze VRK over de ontwerp TAM uitbreiding hoogspanningsstation Vijfhuizen

Geachte heer [redacted],
Op de site van de gemeente wordt de gelegenheid geboden om zienswijze te leveren op de ontwerp TAM uitbreiding hoogspanningsstation Vijfhuizen.

Inleiding

De VRK bestaat o.a. uit de GGD (waaronder de Ambulancezorg), Brandweer Kennemerland, Crisisbeheersing Kennemerland en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening in de Regio) en werkt voor de negen gemeenten in de regio.

De VRK heeft eerder advies verstrekt op het vooroverleg (kenmerk Z2025-010769). Hierbij ontvangt u aanvullend daarop integrale zienswijze van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De zienswijze is enerzijds opgesteld vanuit de disciplines gezondheid (GGD), fysieke veiligheid (Brandweer), geneeskundige hulpverlening (GHOR) en risicobeheersing (Brandweer).
En anderzijds geven we u een aantal zaken mee die van belang zijn voor het vastgoed van de brandweer op deze plek.

Hieronder volgen de zienswijzen van achtereenvolgens:

1. De GGD Kennemerland
2. Brandweer Kennemerland
3. De GHOR Kennemerland (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

1. Zienswijze van de GGD Kennemerland

Onderwerp (verwijzing)	Zienswijze (voorgestelde tekstwijziging)	Toelichting
Advies GGD Magneetvelden	In het document TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22d Vijfhuizen uitbereiding Hoogspanningsstation (Motivering) staat op pagina 38 het volgende aangegeven: *Bij hoogspanningslijnen- en kabels, transformatorhuisjes en dergelijke geeft de GGD als advies om*	Wij zien graag dat het GGD-advies wordt overgenomen, zoals beschreven in onze richtlijn. Waar wij adviseren over langdurig verblijf, wordt in de MER geschreven over situaties met nieuwe gebouwen.

	rekening te houden met een zone van 0.4 µT (microtesla)jaargemiddeld waarbinnen geen woningen, scholen en kinderdagverblijven worden gebouwd. In de GGD-richtlijn medische milieukunde: EMV en gezondheid staat ons advies als volgt opgeschreven: *De GGD adviseert om langdurig verblijf (passend bij de verblijfsduur van wonen) te voorkomen in een magneetveld dat sterker is dan 0,4 microtesla, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is. Daarbij maakt het niet uit of de bron van het magneetveld een bovengrondse hoogspanningslijn is of een ander onderdeel van het elektriciteitsnetwerk.*	We gaan ervan uit dat de beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van het advies afkomstig uit de GGD-richtlijn.

2. Zienswijze van Brandweer Kennemerland

Geen reactie. De adviezen uit het vooroverleg advies zijn voldoende beantwoord en verwerkt.

3. Zienswijze van de GHOR Kennemerland

Geen opmerkingen, eerder advies voldoende verwerkt.

Afsluiting

Wij danken u voor de mogelijkheid zienswijze te leveren.

Wij vertrouwen erop dat deze zienswijze bijdraagt aan een veilige en gezonde inrichting van de leefomgeving. Graag ontvangen wij uw besluit over deze zienswijze. Wij blijven graag in contact om te adviseren over een gezonde en veilige leefomgeving.

Voor nadere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de opstellers van deze zienswijze, via ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Accountmanager Integrale Advisering Omgevingswet