Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aangetekend

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. gemeenteraad van Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Postadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl
www.liander.nl

Contactpersoon

[redacted]

Datum
19 december 2025
Ons kenmerk
20250005

Betreft
Zienswijze TAM-omgevingsplan "Jan van Gentstraat, Badhoevedorp"

Geachte heer/mevrouw ,

Liander N.V. maakt een zienswijze kenbaar op het TAM-omgevingsplan “Jan van Gentstraat, Badhoevedorp’ (hierna: het ontwerp) zoals dat met ingang van 5 november 2025 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt.

Liander Infra N.V. eigenaar van twee gasdrukmeet- en regelstations gelegen aan de ‘Jan van Gentstraat 121 en 121A te Badhoevedorp, aan de rand het plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend.


Zienswijze
Gelet op het behoud en het creëren van ruimte voor bestaande en toekomstige activiteiten van Liander als regionale netbeheerder en de bescherming van het gasdrukmeet- en regelstation tegen activiteiten in de nabijheid van het gastransportnet, verzoeken wij u het station en de directe omgeving te voorzien van een passend beperkingengebied.

Het gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied, valt onder par. 4.29 (Regelen en meten van aardgas) van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (hierna het BAL).

Voor de stations gelden de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in tabel 4.421, categorie C, kolom 6 en 7 van het BAL. Deze veiligheidsafstanden zijn al correct opgenomen in het ontwerp.

Daarnaast geld er een geluidscontour van 25 meter om de stations heen. Binnen deze contouren dienen er geen kwetsbaren gebouwen en locaties gebouwd te worden. De borging van deze contour mist op dit moment in de planregels. Eveneens missen wij de onderbouwing met betrekking tot geluid geproduceerd door het gasdrukmeet- en regelstation in de plantoelichting. Om deze reden kan niet gesteld worden dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Evenmin zijn onze bestaande rechten voldoende in het plan geborgd.

Door het toekennen van beperkingengebieden, is de aanwezigheid van het gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk zeer kwetsbare gebouwen en locaties en beperkt kwetsbare gebouwen en locaties nu en in de toekomst in acht worden genomen.



Afbeelding 1: Uitsnede ontwerp met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (rode punt).

Conclusie
Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket@liander.nl. Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.